
istniejąca sieć wodociągowa ø 150
Proj. zasuwa Ø50 z obudową i skrzynką żel.
Trójnik kołnierzowy wodociągowy firmy HAWLE Ø150/Ø3
Blaczek oporowy betonowy B-25
PEØ75
Rura osłonowa HDPE Ø110 mm, l= 6,65 m
PEØ75
10 cm warstwa piasku
Taśma ostrzegawcza niebieska 30cm nad przewodem
min 20 cm warstwa podsypki piaskowej
PEØ75
przyłącz wodociągowy ø 32
Istniejący budynek Szkoły Podstawowej
Wodomierz jednostrumieniowy POWOGAZ typu JS/10 Ø40mm
Zawór odcinający z możliwością spustu Ø40mm
Zawór antyskażeniowy typu EA251 firmy Danfoss Ø40mm
Filtr siatkowy firmy Oventrop Ø40
Rura osłonowa HDPE Ø110 mm, l= 0,46 m
100 cm
Złączka PEXstat oc.
1 : 100
p.p. 146,00m n.p.m.

| | | |