


WIDOK Z BOKU




UWAGI :

- 1.Tablicę oświetlenia terenu TO wyposażyc w zabezpieczenie R300/16A oraz stycznik
- 2.Tablicę TO wykonać w stopniu ochrony IP55
- 3.Tablicę wyposażyc w standardowy zamek na klucz 1333.
- 4.Na drzwiach od wewnątrz umieścić schemat montażowy połączeń.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SZYBKIE SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE
W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-S

WIDOK Z PRZODU

| | | | | | | |
|--|---|-----------|--|--|------------------|---------|
| Jedn. projekt.:  | SIM PROJEKT S.C. 84-200 Wejherowo ul. Pogodna 14 693 813 780; 696 001 694 | | Zespół projektowy: Projektant: inż. Zbigniew Andrzejczak | Nr uprawnień: ZGP-III-630/ 203/779 | Data: 11.2015 | Popisy: |
| | 693 813 780; 696 001 694 | | Sprawdzający: inż. Jacek Andrzejczak | 62/Gd/2002 | | |
| | Projekt punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | | Tytuł: WIDOK TABLICY OŚWIETLENIA TO | | Strona 1 2 | |
| Nazwa projektu: | | Inwestor: | | Nr rys.: E-03 | | |