

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**  
**Pytania nr 2**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **RIT.271.17.2021.RR.**

Wójt Gminy Wróblew działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami, w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi dojazdowej wraz z łącznikiem w miejscowości Rakowice – etap I**”

**Pytania do SWZ:**

2. SST – D-04.05.01a ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem oraz opis techniczny i kosztorys ofertowy podają zastosowanie stabilizacji Rm 2,5 MPA, natomiast tablica 2 w/w rozdziału SST podaje klasy wytrzymałości wg normy PN-EN 14227-1 dla mieszanek związanych cementem co nie jest tożsame ze stabilizacją Rm 2,5. prosimy o potwierdzenie, że dla przedmiotowego zadania należy zastosować stabilizację Rm 2,5 MPA wg normy PN-S 96012 o wytrzymałości po 28 od 1,5 DO 2,5 MPA

**Odp. na Pytania:**

2. Należy zastosować stabilizację Rm=2.5MPa wg PN-S 96012

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian

Zastępca Wójta

*Lilanna Drytkiewicz*

\_\_\_\_\_  
Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy