

RIT.271.04.2021.RR

Wróblew, 9-02-2021r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **RIT.271.04.2021.RR.**

Wójt Gminy Wróblew działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami, w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 48,84 kWp w Stacji Uzdatniania Wody w Chartupii Wielkiej**” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

#### Pytanie nr 3:

- „Czy specyfikacja techniczna falownika w przypadku takich danych jak: emisja hałasu oraz zużycie energii nocą są parametrami stałymi? Czy w niewielkim stopniu mogą występować różnice względem zalecanej specyfikacji?
- Czy oprócz informacji odnośnie układu warstw konstrukcji i poszycia dachu budynku, posiadają oraz czy mogą udostępnić Państwo inne dokumenty, które pomogą określić wytrzymałość dachu? ”

#### Odp. Pyt. 3:

- Zamawiający informuje, że mogą występować różnice. Nie są to parametry stałe. Ale istotnym jest by były zbliżone do określonych w specyfikacji.
- Zamawiający informuje, iż jedyna informacja dodatkowa dotyczy płyt korytkowych. Według dokumentacji są to płyty DK/300/60. Brak jest informacji odnośnie dźwigarów stalowych.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy

WÓJT GMINY  
Tomasz Woźniak

