

RIT.271.11.2015.RR

Wróblew, 23.03.2015 r.

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
dotyczące pytania nr 10**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy: **RIT.271.11.2015.RR**
Nazwa zadania: **„Przebudowa drogi gminnej nr 114304E Wąglczew – Wróblew
w miejscowościach: Próchna, Ocín, Wróblew – odcinek II”**

Na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r., poz.907 ze zm.)

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

PYTANIE nr 10

SST nr 9 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. Przedstawione w ST wymagania dla mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę wiążącą oraz ścieralną są oparte o normę PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o uaktualnienie treści SST lub wyrażenie pisemnej zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2010. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 19.11.2010.

10. Odpowiedź na pytanie nr 10 dot. SST nr 9 dot. nawierzchni z betonu asfaltowego.

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych winny spełniać wymagania określone w normie PN-EN-13108.

Należy zastosować następujące warstwy nawierzchni:

- warstwa ścieralna z AC 11S 50/70
- warstwa wiążąca z AC 16W PMB 25/55-60
- warstwa wyrównawcza z AC 16W PMB 25/55-60

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o nieprzedłużeniu terminu składania ofert.

WÓJT GMINY

Tomasz Wąglczewski

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy