

RIT.271.02.2016.RR

Wróblew, 26.01.2016 r.

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
dotyczące pytania od nr 1 do nr 6**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy: **RIT.271.02.2016.RR**
Nazwa zadania: „**Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pellet przy szkole podstawowej w Charlupi Wielkiej**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r., poz.907 ze zm.)

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1.

Ze względu na fakt, iż prawo wymaga, aby podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, że wykonana podłoga ma być zgodna z 13 parametrami ww. normy.

Odpowiedź na pytanie 1.

Tak należy spełnić wszystkie zapisy przytoczonej normy.

Pytanie 2.

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej.

Odpowiedź na pytanie 2.

Rozwiązania (minimalne parametry równoważności) – patrz tabele równoważności.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ...(nazwa własna produktu)..... z nawierzchnią linoleum sport 4 mm, zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009

Odpowiedź na pytanie 3.

Rozwiązania (minimalne parametry równoważności) – patrz tabele równoważności. Zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej - STWiORB – Roboty podłogowe (strony 53 i 54). Wykładzina winna posiadać atesty wymienione w STWiORB.

Pytanie 4.

Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej, z wyżej przywołaną normą.

Odpowiedź na pytanie 4.

Tak, przed wbudowaniem systemu podłogi sportowej wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność systemu podłogi rozumianego jako całość (nawierzchnia wraz z konstrukcją jako komplet) ze wszystkimi parametrami przytoczonej normy.

Pytanie 5.

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej. Proszę wskazać taką podłogę, która parametrami będzie równoważna do projektowanej. W dokumentacji projektowej

uwzględniono podłogę tylko jednego producenta.

Odpowiedź na pytanie 5.

Rozwiązania (minimalne parametry równoważności) – patrz tabele równoważności.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ...(nazwa własna produktu)..... z nawierzchnią PVC grubość 6,5 mm zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009 , jako równoważnej do projektowanej.

Odpowiedź na pytanie 6.

Rozwiązania (minimalne parametry równoważności) – patrz tabele równoważności. Zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej - STWiORB – Roboty podłogowe (strony 53 i 54). Wykładzina winna posiadać atesty wymienione w STWiORB.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o nieprzedłużeniu terminu składania ofert.


Tomasz Woźniak

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy