

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**  
**Pytania nr 1 – 4**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **RIT.271.09.2022.RR.**

Wójt Gminy Wróblew działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129) przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami, w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Budowa Sali spotkań dla mieszkańców wsi Kobierzycko wraz z zapleczem i garażem dla samochodów bojowych dla OSP Kobierzycko**”

**Pytania do SWZ:**

1. Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia roboty żelbetowe są wykonane, brak pozycji w przedmiarze, po odbyciu wizji lokalnej stwierdzamy że brak wieńca wokół części wyższej budynku, brak wykonania 4 sztuk słup S-001, prace żelbetowe nie są wykonane w całości.
2. Instalację C.O zaprojektowano jako grzewczą elektryczną z zastosowaniem ogrzewaczy akumulacyjnych z dynamicznym rozładowaniem oraz mat grzejnych podłogowych – **BRAK PODANYCH WIELKOŚCI GRZEJNIKÓW I ICH MOC.**
3. Lokalizacja obecnego WLZ nie pokrywa się z projektowanym, czy należy doliczyć przedłużenie obecnego.
4. Pokrycie części wyższej – obecnie Producent wycofał płyty z rdzeniem z styropianu, należy wykonać dach z płyt z rdzeniem PIR.

**Odp. na Pytania:**

Ad. 1 Inwestycja ma wynagrodzenie ryczałtowe, przedmiar ma charakter pomocniczy, odbyta wizja lokalna leży w interesie Wykonawcy, celem jej jest prawidłowa wycena przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wykonania wszelkich prac.

Ad. 2 Dokumentacja projektowa przewiduje przybliżoną lokalizację grzejników i schemat instalacji c.o. Dobór mocy i wielkości grzejników pozostawia się Wykonawcy w trakcie realizacji zadania.

Ad. 3 WLZ został doprowadzony do budynku i nie ma konieczności doliczania dodatkowego nakładu na przewód.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt PIR.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego

**WÓJT GMINY**  
*Tomasz Woźniak*

Do wiadomości: - wszyscy uczestnicy