

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Pytania nr 1 i 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **RIT.271.22.2017.RR**.
Nazwa zadania: „**Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa szamba na działce nr ewid. 190/2 w miejscowości Słomków Suchy, gm. Wróblew**”

W związku ze złożonym pytaniem do ww. postępowania przetargowego o treści:

1. W załączonym przedmiarze na roboty instalacyjnej brak jest pozycji na montaż:

- a) pisuaru,
- b) systemu zabezpieczenia przed brakiem wody,
- c) separatora koalescencyjnego $Q=1,5 \text{ dm}^3/\text{s}$,
- d) czujników temperatury zewnętrznej, wewnętrznej, zasobnika cwu,
- e) uchwytów dla niepełnosprawnych w w.c.

2. Prosimy o określenie rodzaju, typu i wielkości urządzeń sanitarnych, ponieważ z przedmiaru, rysunku i opisu nie można określić:

- a) miski ustępowe mają być z dolnołukami (wg przedmiaru) czy kompakt,
- b) umywalki w części kuchennej i zmywalni mają być porcelanowe, czy ze stali nierdzewnej,
- c) w pom. kotłowni ma być zamontowana umywalka, czy zlew 1-komorowy,
- d) w pom. porządkowym ma być zamontowany zlew 1-kom. czy typ gospodarczy,
- e) zlewozmywaki w części kuchennej i zmywalni, zwykłe czy gastronomiczne,
- f) baterie w części kuchennej i zmywalni, zwykłe czy gastronomiczne.

Wyjaśnienia na powyższe pozwolą wszystkim oferentom wycenić zakres prac zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Punkt 1.

- a) uzupełnienie Kosztorys Ofertowy z dn. 05.09.2017r.
- b) informacje uzupełnienie Kosztorys Ofertowy2014 w pełnym zakresie z dn. 05.09.2017
- c) Separator tłuszczu zawarty jest w pozycji kosztorysu nr 98 Kosztorysu Ofertowego
- d) informacje uzupełnienie Kosztorys Ofertowy2014 w pełnym zakresie z dn. 05.09.2017
- e) uzupełnienie Kosztorys Ofertowy z dn. 05.09.2017r.

Punkt 2.

- a) miski ustępowe mają być typu KOMPAKT
- b) umywalki w części kuchennej i zmywalni mają być – ZE STALI NIERDZEWNEJ
- c) w pom. kotłowni ma być zamontowany - ZLEW JEDNOKOMOROWY
- d) w pom. porządkowym ma być zamontowany - ZLEW GOSPODARCZY JEDNOKOMOROWY NA WYSOKOŚCI 40CM OD PODŁOGI I WLEWKĄ KRANOWĄ WYCIAGANĄ
- e) zlewozmywaki w części kuchennej i zmywalni, zamontowane mają być zlewozmywaki - GASTRONOMICZNE
- f) baterie w części kuchennej i zmywalni mają być zamontowane - GASTRONOMICZNE

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

WÓJT GMINY

Tomasz Wozniak

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy