

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Pytania nr od 4 do nr 5

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **RIT.271.30.2017.RR**. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Rakowice – Mantyki gmina Wróblew”

W związku ze złożonymi pytaniami do ww. postępowania przetargowego o treści:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale V pkt. 3.3 należy wykazać posiadanie Wytwórni Mas Bitumicznych lub polegać na zdolności innych podmiotów przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia.

4. Czy przy ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie wymagał, że WMB zlokalizowana była do 50km od miejsca wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej a czas od momentu załadunku do wbudowania nie przekraczał 2 godzin, tak aby zagwarantować dowóz mieszanki mineralno-asfaltowej pozwalający na uzyskanie odpowiednich warunków normatywnych tj. odpowiednią temperaturę układanej mieszanki mineralno-asfaltowej?

5. Czy przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie musiał przedstawić odpowiednie uprawnienia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, oraz udowodnić posiadanie odpowiedniego sprzętu do wykonywania robót drogowych? tj.

- a) układarki mas bitumicznych wraz z uprawnieniami operatora?
- b) skraplarki emulsji asfaltowych wraz z uprawnieniami operatora?
- c) posiadanie lub dostępność do wytwórni mas bitumicznych i wężła betoniarskiego wraz z odpowiednimi uprawnieniami operatora?
- d) walca stalowego i ogumionego wraz z odpowiednimi uprawnieniami operatora?

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Odp. 4.

Zamawiający będzie wymagał by Wytwórnia Mas Bitumicznych była zgodna z zapisami SIWZ rozdział V pkt. 2 ppkt. 3.3 oraz SST Nr 5 pkt. 4.2.5 tj. gdzie odległość WMB pozwoli na dowóz w miejsce wbudowania mma o temperaturze minimalnej 135 st. C.

Odp. 5.

Zamawiający w trakcie realizacji umowy będzie wymagał zatrudnienia zgodnie z zapisem SIWZ rozdział III pkt. 22.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego

WÓJT GMINY
Tomasz Woźniak

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy