

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Pytania nr 1 – 5

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **RIT.271.11.2022.RR.**

Wójt Gminy Wróblew działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami, w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi w miejscowości Smardzew**”

Pytania do SWZ:

przesyła zapytania do SIWZ na zadanie: „Przebudowa dr w m. Smardzew”

1. Ad przedmiar robót poz nr 11 . Prosimy o korektę błędnego obmiaru w tej pozycji.
2. Na przekroju poprzecznym w konstrukcji sięgacza jest warstwa odsączająca z pospółki gr 10 cm. Pozycji tej nie ma w przedmiarze. Prosimy o korektę przedmiaru.
3. Prosimy o potwierdzenie że kategoria ruchu dla przedmiotowego zadania to KR 1-2
4. SST D-08.01.01B Krawężniki betonowe podaje wymaganie nasiąkliwości na poziomie 4% co jest niezgodne z przytoczonymi normami. Prosimy o potwierdzenie że krawężniki betonowe powinny spełniać wymaganie nasiąkliwości na poziomie 6% (klasa 2B) zgodnie z aktualnymi normami PN-EN 1340.
5. SST D-08.01.01B Krawężniki betonowe podaje wymaganie wytrzymałości na zginanie dla klasy 3U i odporności na ścieranie dla klasy 4I. Opis Techniczny podaje klasę drogi: dojazdowa. W związku z powyższym tak wysokie wymagania jakościowe dla prefabrykatów są bezzasadne. Prosimy o weryfikację i dostosowanie wymagań dla krawężników betonowych: wytrzymałość na zginanie klasa 2T i odporność na ścieranie 3H

Odpowiedzi na pytania:

nr 1 – Skorygowano obmiar w poz. 11

nr 2 – Dołożono pozycję nr 20

nr 3 – Potwierdzamy, że dla przedmiotowego zadania to kategoria KR 1-2

nr 4 – Wymagana klasa nasiąkliwości krawężników - 2B

nr 5 – Dla krawężników wymagana wytrzymałość na zginanie minimum klasy 2T oraz odporność na ścieranie minimum klasy 4I

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Wójta

Lilanna Brykiewicz

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy