

RIT.271.11.2015.RR

Wróblew, 23.03.2015 r.

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ  
dotyczące pytanie nr 37**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy: **RIT.271.11.2015.RR**  
Nazwa zadania: „**Przebudowa drogi gminnej nr 114304E Wągłczew – Wróblew  
w miejscowościach: Próchna, Ocin, Wróblew – odcinek II**”

**Na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r., poz.907 ze zm.)**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

**PYTANIE nr 37**

Poz. 90 oraz 91 budzi wątpliwości jeśli chodzi o długość oraz średnicę sączków podłużnych z PCV perforowanych. Prosimy o wyjaśnienie jakiej średnicy oraz długość ma przyjąć Wykonawca do wyceny.

**Odpowiedź na pytanie nr 37**

Pozycje nr 90 i 91 przedmiaru są sprecyzowane prawidłowo.

Wykonawca do wyceny musi przyjąć sączki średnicy 100 mm.

Długość całkowita sączków wynosi 100 mb.

Pozycja 90 przedmiaru informuje, że sączki należy ułożyć na głębokości 100 cm. poniżej terenu, natomiast pozycja 91 informuje o pogłębieniu posadowienia tych sączków o 50 cm. Ostatecznie średnia głębokość posadowienia sączków wynosi 1,5m. poniżej terenu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o nieprzedłużeniu terminu składania ofert.

Z up. WÓJTA

Lilanna Dątkiewicz  
Sekretarz Gminy

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy