

RIT.271.11.2015.RR

Wróblew, 23.03.2015 r.

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
dotyczące pytanie nr 38**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy: **RIT.271.11.2015.RR**
Nazwa zadania: „**Przebudowa drogi gminnej nr 114304E Wąglczew – Wróblew
w miejscowościach: Próchna, Ocina, Wróblew – odcinek II**”

Na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r., poz.907 ze zm.)

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

PYTANIE nr 38

Dotyczy „Wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ, pytanie nr 10”. Zamawiający zobligował do zastosowania asfaltu modyfikowanego 25/55-60 do warstwy wyrównującej / wiążącej, co jest nieuzasadnione ekonomicznie. Zgodnie z dokumentacją projektową poszczególne odcinki zaprojektowano dla kategorii ruchu KR1-2. Zgodnie z przywołanym wcześniej dokumentem WT2-2010, dla takich mieszanek stosuje się asfalt zwykły 50/70. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 38

W informacji wyjaśniającej poprzednie zapytanie dotyczące zastosowania asfaltu do wyrobu masy min.-asfalt. na wykonanie warstwy wyrównawczej/wiążącej wkradła się omyłka.

Dla ruchu KR 1 i KR 2 do produkcji masy **należy zastosować** nie asfalt modyfikowany 25/50-60 lecz **asfalt 50/70.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o nieprzedłużeniu terminu składania ofert.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

Kierownik zamawiającego

Z up. WÓJTA
Lilanna Drytkiewicz
Sekretarz Gminy