

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Pytania nr 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **RIT.271.15.2021.RR.**

Wójt Gminy Wróblew działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami, w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew**”

Pytanie nr 1 do SWZ:

Czy w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału przez Wykonawcę, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty polegające na zaprojektowaniu i budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej wynoszącej minimum 1000 m² i wartości min. 6,0 mln każdy wraz z pozwoleniem na użytkowanie, z czego każdy z budynków został wykonany w technologii pasywnej, uzyskał certyfikat pasywności, szczelność powłoki zewnętrznej budynku sprawdzona przy pomocy testu ciśnieniowego nie przekraczała 0,6 1/h, a zapotrzebowanie na energię na potrzeby ogrzewania i wentylacji wynosi nie więcej niż 15 kWh/m² rok.

Odp. na Pytanie nr 1:

Zamawiający zmienia warunek wiedzy i doświadczenia warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty polegające na zaprojektowaniu i budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej wynoszącej minimum 1000 m² i wartości min. 6,0 mln zł każdy wraz z pozwoleniem na użytkowanie. Ponadto Zamawiający wymaga aby każdy z budynków został wykonany w technologii pasywnej, uzyskał certyfikat pasywności a szczelność powłoki zewnętrznej budynku sprawdzona przy pomocy testu ciśnieniowego nie może przekraczać 0,6 1/h. Zamawiający rozumie pod pojęciem budynek pasywny użyteczności publicznej każdy obiekt/budynek użyteczności publicznej, o zapotrzebowaniu na energię na potrzeby ogrzewania i wentylacji nie większym niż 15 kWh/m² rok.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

WOJÓT GMINY

Kierownik Zamawiającego *Tomasz Woźniak*

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy