

1 - zawór kulowy odcinający DN 32 - 3 szt..
2 - zawór dn 25 p.poż. elektromagnetyczny do odcięcia instalacji bytowo-gospodarczej na czas pożaru. Odcięcie dopływu wody na skutek zaniku napięcia elektr.. doprowadzonego do sitkownika zaworu. Zawór z możliwością ręcznego otwarcia podczas przerw w dostawie energii elektrycznej.
3 - Zawór zwrotny antyskażeniowy Danfoss soda 251ea DN 32 - 1 szt.
4 - filtr siatkowy dn 32 - 1 szt.
5 - Wodomierz dn 25, Qn=3,5 m³/h - 1 szt.
6 - Zawór upustowy dn 15

UWAGA:
1.Przewody instalacji wodociągowej (wykonane z PP) i centralnego ogrzewania (wykonane z miedzi) prowadzić w warstwie izolacji termicznej posadzki i w bruzdach ścian

- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja wody cyrkulacyjnej
- instalacja wody ciepłej użytkowej
- instalacja wody zimnej
- zasilanie instalacji centralnego ogrzewania
- powrót instalacji centralnego ogrzewania

(II) - oznaczenia pionów instalacji w.z., c.w.u. i wody cyrkulacyjnej
(A) - oznaczenia pionów kanalizacyjnych- ("z" - zawór napowietrzający)

saluda architekci — ul. Krakowskie Przedmieście 21, 98-200 Sieradz, www.saldoc.com, tel. 607 942 842	
Temat: Projekt budowlany instalacji wodociągowej, kanalizacji sanit, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i c.o. wraz z kotłownią na paliwo stałe ekologiczne w budynku świetlicy wiejskiej	Projektował: mgr inż. Marcin Górski spec. inst. i sieci sanit. upr.: LOD/0659/PWOS/06
Adres inwestycji: Gmina Wróblew w. Słomków Suchy, dz. 190/2	Data: październik 2015
Rysunek: Rzut przydemia - instalacja wodociągowa, kanalizacyjna i c.o. wraz z kotłownią na paliwo stałe	Skala: 1:50 / Rys: 1