zasilanie "garaż" - pom. nr: 1, 14, 15, 17, 19 :
zasilanie "kuchnia" - pom. nr: 2, 4, 7, 9, 11, 12
zasilanie "sala" - pom. nr : 2
powrót "garaż"
powrót "kuchnia"
powrót "sala"
ϕ22 Cu
ϕ28 Cu
-18 °C
20 °C
Kocioł grzewczy na paliwo stałe
ϕ42 Cu
ϕ35 Cu
ϕ28 Cu
ϕ 32 PP
c.w.u.
ϕ 20 PP
woda cyrk.
WODA ZIMNA
ϕ 32 PP
ϕ 25 PP
ϕ 22 Cu

UWAGA:
1. Instalację grzewczą napełnić mieszanką glikolu niezamarzającą do -30°C

Schemat monatażu zaworu 4-d
(np. ESBE VRG 1 1/2")

Kocioł grzewczy na paliwo stałe

>0,80

saluda architekci www.saldoc.com	ul. Krakowskie Przedmieście 21 98-200 Sieradz tel. 607 942 842	
Temat: Projekt budowlany instalacji wodociągowej, kanalizacji sanit, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i c.o. wraz z kotłownią na paliwo stałe ekologiczne w budynku świetlicy wiejskiej		Projektował: mgr inż. Marcin Górski spec. inst. i sieci sanit. upr.: LOD/0659/PWOS/06
Adres inwestycji: Gmina Wróblew w. Słomków Suchy, dz. 190/2		Data: październik 2015
Rysunek: Schemat technologii kotłowni na paliwo stałe ekologiczne w układzie zamkniętym.	Skala: ---	Rys: 2