



DETAL A



DETAL B

DETAL B

przekrój 1-1



DETAL B

LEGENDA:

- elementy żelbetowe: belki, słupy
- elementy parteru murowane z pustaków ceramicznych np. MEGA-MAX (gr. 24 i 30cm), MINI-MAX (gr. 12cm
- pustak kominowy Leier Φ200+W otwór w stropie
- (K) rura kanalizacyjna otwór w stropie
- rura wentylacyjna otwór w stropie

UWAGA:

- beton klasy B25
- stal klasy C (fyk=500MPa)
- przed zamówieniem elementów stropu wymiary sprawdzić na budowie
- na ścianach zewnętrznych na których opierają się belki stropu Teriva należy zastosować dodatkowe zbrojenie górne w postaci zaginanych siatek jak pokazano na "DETAL C" rys. K-001
- słupy S-01 wykonać do wysokości h=+2,40 jako żelbetowe o wymiarach b/h 27x27cm zbrojenie: 4#16, strzemiona Φ6 co 15cm (w odległości 40cm od miejsca docisku strzemiona zagęścić co 10cm), do wykonania stupów użyć cementu CEM I od h=+2,40 do h=+3,10 słupy wykonać jako stalowe rury kwadratowe RKA 180x5 wypełnione betonem sposób wykonania stupów S-01 pokazano na "DETAL B" rys. K-001
- słup S-02a i S-02b wykonać jako żelbetowe o wymiarach b/h 45x35cm zbrojenie: 8#16, strzemiona Φ6 co 15cm jak pokazano na "DETAL A" rys. A-001
- słupy S-03 wykonać od h=+0,00 do h=+3,01 jako stalowe HEA 140
- słupy S-04 wykonać od h=+2,39 do h=+3,01 jako stalowe HEA 140
- element B-01 wykonać jako belke żelbetową b/h 25x43cm zbrojenie: góra 3#12, dół 3#12, strzemiona Φ6 w rozstawie co 20cm (w odległości 40cm od podpory strzemiona zagęścić 2Φ6 co 10cm, wierzch belki h=+3,44
- element B-02 wykonać jako belki żelbetowe b/h 25x43cm zbrojenie: góra 3#12 (nad podporą wewnętrzną w miejscu połączenie belki B-02 i B-05b dodatkowe 2#12 długości 250cm), dół 3#12, strzemiona Φ6 w rozstawie co 20cm (w odległości 50cm od podpory strzemiona zagęścić 2Φ6 co 10cm), wierzch belki h=+3,44
- element B-03 wykonać jako belke żelbetową b/h 25x39cm zbrojenie: góra 2#16, dół 4#16, strzemiona Φ6 w rozstawie co 20cm, wierzch belki h=+3,05
- element B-04 wykonać jako belke żelbetową b/h 25x28cm zbrojenie: góra 3#16 (wpuszczone min. 1,40m w wieniec W-2), dół 4#16, strzemiona Φ6 w rozstawie co 20cm (zagęścić przy podporach Φ6 co 10cm), wierzch belki h=+3,05
- elementy B-05 wykonać jako belki żelbetowe b/h 25x34cm zbrojenie: góra 3#12 (nad podporami wewnętrznymi dodatkowe 2#12 długości 250cm; w miejscach połączenia belki z wieńcem zbrojenie wykonać jako ciągłe), dół 5#12, strzemiona Φ6 w rozstawie co 20cm (w odległości 60cm od podpory strzemiona zagęścić 2Φ6 co 10cm), wierzch belki h=+3,44
- element B-05a i B-05b wykonać jako belke żelbetową b/h 25x34cm zbrojenie: góra 3#12 (nad podporami wewnętrznymi dodatkowe 2#12 długości 250cm), dół 4#12, strzemiona Φ6 w rozstawie co 20cm (w odległości 60cm od podpory strzemiona zagęścić 2Φ6 co 10cm), wierzch belki h=+3,44
- element W-1 wykonać jako wieniec żelbetowy B/H 25x25cm zbrojenie: góra 2#12, dół 2#12, wierzch wieńca h=+2,39
- element W-2 wykonać jako wieniec żelbetowy B/H 25x28cm zbrojenie: góra 2#12, dół 2#12, wierzch wieńca h=+3,44
- element W-3 wykonać jako wieniec żelbetowy B/H 25x28cm zbrojenie: góra 2#12, dół 3#12, wierzch wieńca h=+4,45
- element W-4 wykonać jako wieniec żelbetowy B/H 25x25cm zbrojenie: góra 2#12, dół 2#12, wierzch wieńca h=+6,17

ZESTAWIENIE BELEK ST. "TERIVA I"

SYMBOL BELKI	DŁUGOŚĆ MIN	ILOŚĆ
TERIVA I	220 cm	1
TERIVA I	245 cm	46
TERIVA I	400 cm	34
TERIVA I	408 cm	16
TERIVA I	464 cm	19

ZESTAWIENIE BELEK NADPROŻY TYPU "L-19"

NADPROŻE NR	LICZBA I TYP BELKI	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ BELEK
N-01	1x N/120	120 cm	5
N-02	1x N/150	150 cm	11
N-03	2x N/150	150 cm	22
N-04	1x N/180	180 cm	1
N-05	2x N/180	180 cm	2
N-06	2x N/210	210 cm	6

saluda architekci
www.saldoc.com
ul. Krakowskie Przedmieście 21
98-200 Sieradz
tel. 607 942 842

temat	BUDYNEK ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ		
adres inwestycji	CHARŁUPIA WIELKA, GMINA WRÓBLEW, DZ. NR EWID. 492/2,491/1		
inwestor	GMINA WRÓBLEW WRÓBLEW 15, 98-285 WRÓBLEW		
rysunek	RZUT KONSTRUKCJI STROPU		
projektant upr. nr	mgr inż. arch. ANNA BOBROWSKA-SAŁUDA 11/R-516/ŁOIA/06		
projektant upr. nr	mgr inż. WALDEMAR SAŁUDA LOD/0761/PWOK/07		
asystent projektanta	mgr inż. arch. BEATA ELAS inż. KRZYSZTOF SZYMAŃSKI		
skala	1:100, 1:25	data	KWIECIEŃ 2014r.
nr projektu	131005	nr rys.	K-001 rewizja R00

prawa autorskie zastrzeżone (Dz.U.1994r.Nr24 poz.83)