

- instalacja wody cyrkulacyjnej
- instalacja wody ciepłej użytkowej
- instalacja wody zimnej

(II) - oznaczenia pionów instalacji w.z., c.w.u. i wody cyrkulacyjnej

(A) - oznaczenia pionów kanalizacyjnych- ("z" - zawór napowietrzający)

UWAGI:
1. Linią cienką (0,25 mm) zaznaczono elementy instalacji istniejącej
2. Wszystkie punkty poboru wody w pomieszczniach nr :6a, 7, 8, i 9 podłączyć do istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
3. Przewody doprowadzające wodę zimna do punktu wykonać z rur PP ϕ20, natomiast doprowadzające wodę ciepła do punktu z rur ϕ16
4. Hydranty podlegające wymiane połączyć z istniejącymi odgałęzieniam z rur stalowych ocynkowanych ϕ32
5. Piony kanalizacyjne zakończyć zaworami napowietrzającymi

LEGENDA:
1 - zawór kulowy odcinający DN 25 - 1 szt..
2 - zawór p.poż. DN 20 elektromagnetyczny do odcięcia instalacji bytowo-gospodarczej na czas pożaru. Odciecie dopływu wody na skutek zaniku napięcia elektr. doprowadzonego do siłownika zaworu

saluda architekci
w w w . s a l d o c . c o m
ul. Krakowskie Przedmieście 21
98-200 Sieradz
tel. 607 942 842

rysunek	Rzut piwnicy - instalacja wod-kan
proj. sanit.	mgr inż. MARCIN GÓRSKI
upr. nr	LOD/0659/PWOS/06
obiekt	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU I/LUB PIWNICY WRAZ Z ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ ORAZ LIKWIDACJĄ BARIER W PORUSZANIU SIĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBECNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE NA DZ. NR EWID. 248, 249 ORAZ 250/2 WRÓBLEW, GM. WRÓBLEW
inwestor	GMINA WRÓBLEW WRÓBLEW 15, 98-285 WRÓBLEW
skala	1:100
data	KWIECIEŃ 2013r.
nr projektu	130306
nr rys.	01-S
rewizja	