

Warunki przyłączenia do sieci gazowej.



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Zakład w Łodzi
ul. Targowa 18, 90-042 Łódź
tel. 42 675 93 15, faks 42 675 93 14
sekretariat.owzl@warszawa.psgaz.pl

GINA WRÓBLEW
WRÓBLEW 15,
98-285 WRÓBLEW
NIP: 8272162703, REGON: 730934565

Nasz znak: LTRPW/20461/WP/2/2014

Łódź, 14.04.2015

Do 10 m³/h
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości większej niż 10 m³/h
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości większej niż 25 m³/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.09.2014 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891, wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): bud. gimnazjum i przedszkola - szt.1,
adres: Wróblew, 55b, dz. nr 248, gm. Wróblew.
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:
ogrzewanie pomieszczeń, przygotowanie posiłków
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Moc urządzeń [kW]
kocioł gazowy dwufunkcyjny	160	2	320,00
kuchnia gazowa	10	2	20,00
taboret gazowy	10	1	10,00
Łączna moc [kW]			350,00

- Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

rok	maksymalne godzinowe [m ³ /h]	minimalne godzinowe [m ³ /h]	maksymalne dobowe [m ³ /dobę]	minimalne dobowe [m ³ /dobę]	maksymalne roczne [tys. m ³ /rok]	minimalne roczne [tys. m ³ /rok]	Uwagi
2014	35	5	350	50	70	35	
2015	35	5	350	50	70	35	
docelowo	35	5	350	50	70	35	

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

rok	% poboru rocznego				Razem	Uwagi
	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
2014	35	15	15	35	100%	ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
2015	35	15	15	35	100%	
docelowo	35	15	15	35	100%	

- Moc przyłączeniowa: 35 [m³/h]

inż. Roman Kostyła
upr. bud. Nr LAN.15.1342(68)91
upr. proj. Nr LAN.V.838(13)88
specjalność instalacyjno-inżynierska

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Równoległa 4a 02-235 Warszawa
Oddział w Warszawie ul. Równoległa 4a 02-235 Warszawa
KRS 000074601 Zap. Rejestrowy 141 511 Warszawa; ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
NIP: 225 92 15 411 REGON: 142929519 Kód JPK 2014: 15 454 200 52, 22

7. Ciśnienie paliwa gazowego:
 7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne 10 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa]
 7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa]

8. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:

L.p.	Rodzaj obiektu	Ciśnienie bazowe	Materiał-rodzaj, typ, typoszereg	Średnica [mm]	Status/Lokalizacja
1	gazociąg	średnie	PE	225	rejon przejazdu kolejowego w m.Ocin

9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

L.p.	Ciśnienie	Materiał-rodzaj, typ, typoszereg	Średnica [mm]	Długość ok. [m]	Lokalizacja
1	średnie	PE	125	760	Ocin ul. Ocín (zms) droga gminna dz. nr 311 - z przejściem przez tory PKP
2	średnie	PE	125	268	Ocin ul. Ocín (zms) - droga gminna dz. nr 379- przecisk pod DK nr 12
3	średnie	PE	90	322	Ocin ul. Ocín (zms) droga gminna dz. nr 366/1
4	średnie	PE	40	54	Ocin ul. Ocín (zms) dz. drogowa nr 362
5	średnie	PE	63	671	Wróblew ul. Wróblew (zms) - wzdłuż pasa drogowego DK nr 12 do wys. pos. nr 9 dz. 232/2.
6	średnie	PE	40	161	Wróblew ul. Wróblew (zms) - dz. drogowa nr 226/2, 278 do wys. dz. 277
7	średnie	PE	125	182	Wróblew ul. Wróblew (zms) droga gminna dz. nr 34/1 do wys. dz. drogowej nr 212/2.
8	średnie	PE	125	495	Wróblew ul. Wróblew (zms) - droga gminna dz. nr 34/1
9	średnie	PE	40	130	Wróblew ul. Wróblew (zms) - droga gminna dz. nr 212/2
10	średnie	PE	40	200	Wróblew ul. Wróblew (zms) - dz. drogowa nr 253
11	średnie	PE	90	335	Wróblew ul. Wróblew (zms) - droga gminna dz. nr 34/1
12	średnie	PE	90	342	Wróblew ul. Wróblew (zms) - droga gminna dz. nr 250
13	średnie	PE	63	434	Ocin ul. Ocín (zms) - droga gminna dz. nr 366/1
14	średnie	PE	63	219	Wróblew ul. Wróblew (zms) - droga gminna dz. nr 379/1

10. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza:

L.p.	Ciśnienie	Materiał-rodzaj, typ, typoszereg	Średnica [mm]	Długość ok. [m]	Moc przyłączeniowa [m ³ /h]	Uwagi	Dodatkowe informacje techniczne
1	średnie	PE	25	11	35,0		

11. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

- 11.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek główny
 11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: w linii granicy działki;
 11.3. Charakterystyka układu pomiarowego:

L.p.	Typ gazomierza	Wielkość	Ilość [szt.]	Ciśnienie pomiaru	Rozstaw króćców [mm]	Status urządzenia
1	miechowy-G25	G25	1	niskie	335	projektowane

11.3.2 Montaż rejestratora szczytów godzinowych z przekazem telemetrycznym -1 [szt.], lokalizacja: punkt gazowy redukcyjno-pomiarowy, status urządzenia: projektowane;

11.3.3. Układ pomiarowy służący do rozliczeń winien spełniać zalecenia norm ZN-G-4001+4010 oraz „Wytyczne wizualizacji stacji gazowych i naziemnych układów gazowych w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.”

11.4. Wymagania dotyczące redukcji:

L.p.	Typ reduktora	Ilość [szt.]	Lokalizacja	Status urządzenia/Uwagi
1	powyżej 10 m3/h	1	punkt gazowy redukcyjno - pomiarowy	projektowane

12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: kurek główny zlokalizowany w linii granicy działki
13. Określenie możliwości korzystania z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczeniu paliwa gazowego:
14. Gazociąg/przyłącze/podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentację techniczną oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.
15. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z późn. zmianami w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.
16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
17. Dokumentację projektową należy uzgodnić w Zakładzie w Łodzi w zakresie rozwiązań technicznych budowy przyłącza i stacji gazowej w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Sekcji Ewidencji Majątku i Uzgodnień tel. 42 6759265 oraz pomiaru paliwa gazowego w Dziale Pomiarów i Telemetrii tel. 42 675 93 34.
18. Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia Umowy o przyłączenie, wg obowiązującej stawki plus podatek VAT.
19. Opłata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia przez PSG sp. z o.o. prac projektowych i budowlanych.
20. Szacunkowa wysokość opłaty za przyłączenie wynosi 7 080,63 zł netto plus podatek VAT, to jest łącznie 8 709,17 zł.
21. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej.
22. Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
 - 22.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego,
 - 22.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń,
 - 22.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
23. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie zgód właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących w władaniu osób trzecich. Planowany termin realizacji przyłączenia 36 miesięcy od daty zawarcia umowy o przyłączenie.
24. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego, należy ponownie wystąpić z wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
25. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 14.04.2017,
26. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
27. Klauzule:
 - 27.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
 - 27.2. Projekt wewnętrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
 - 27.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczenia paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
 - 27.4. Jeżeli podmiot, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Warunków przyłączenia nie wystąpi do PSG sp. z o.o. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przyłączenie, a zostały określone Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostały określone Warunki przyłączenia do sieci

dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części, PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie zawiera Umowy o przyłączenie do sieci z uwzględnieniem kolejności wpływu kompletnych Wniosków o zawarcie Umowy o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych w szczególności wolnych przepustowości technicznych systemu dystrybucyjnego.

27.5. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Podmiotu związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy o przyłączenie.


27.6. Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.

27.7. Wzór Umowy o przyłączenie udostępniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.o. - www.psgaz.pl.

27.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:

Inwestycja wspólna dla 23 nieruchomości zlokalizowanych w m. Wróblew 51 (dz.32, 33), 26 (dz.6/1), 55B (dz.248), 15 (dz.61/3), 52, 68A, 9A (dz.277), 9 (dz.228/2, 230/2, 232/2, 234/2), 46, 11 (dz.41), 10B (dz.56/2), 58D (dz.265), 58 (dz.261), 12 (dz.37/4), 55 (dz.256), 10C (dz.55), 55 (dz.257) oraz w m. Ocina, gm. Wróblew 51B, 54 (dz.364), 56 (dz.362/2), 54A (dz.348), 53A (dz.363), 58. Przedsiębiorstwo gazownicze zastrzega możliwość zmiany warunków finansowych na etapie rozpatrywania wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie w przypadku zmiany warunków ekonomicznych przyłączenia i dostarczania paliwa gazowego, ocenionych na podstawie ponownie przeprowadzonej analizy efektywności ekonomicznej przedmiotowej inwestycji oraz w przypadku zmiany Taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych i usługi regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego na dzień zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE


Zastępca Dyrektora
Zakładu Gazownictwa
Karol Papiernik
Opracował/a: Piotr Ufnalski Bógusława Gutowska

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 675 94 43 piotr.ufnalski@warszawa.psgaz.pl

Data odbioru lub wysłania do Klienta:

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....
(miejsowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:
1. Klient,
2. a/a