

Sieradz, dn. 30.03.2020r.

RM/MZ/ *1614* /2020

PROFIL Inżynieria Lądowa
Kamil Ziółkowski
ul. Św. Jadwigi Królowej 8/57
97-500 Radomsko

Dotyczy: Prośby o uzgodnienie zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2020r. z prośbą o uzgodnienie zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych zlokalizowanych pod jezdnią i zjazdami w obrębie planowanej inwestycji pn.: „Budowa dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Charłupia Wielka, gm. Wróblew”, informujemy, że wyrażamy zgodę na przedstawiony na planie sytuacyjnym sposób zabezpieczenia podziemnej infrastruktury elektroenergetycznej pod niżej wymienionymi warunkami.

1. Wykonać wykopy kontrolne i w przypadku gdy kabel pod istniejącym terenem jezdni zabezpieczony jest już rurą ochronną należy przedłużyć ją tak aby wychodziła ona 0,5 m po obu stronach jezdni. Dla przedłużenia stosować niebieską rurę osłonową, dwudzielną typu A 110 PS dla kabli nN i czerwoną A 160 PS dla kabli SN. W przypadku braku istnienia rury osłonowej należy ułożyć nową rurę stosując zasady opisane powyżej. Dodatkowo, odległość pionowa między górną częścią osłony otaczającej kabel a powierzchnią drogi powinna być nie mniejsza niż 80 cm.
2. Roboty związane z wykopami kabli wykonywać ręcznie bez używania sprzętu ciężkiego.
3. Roboty związane z układaniem rury osłonowej mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a w szczególności w przypadku porażenia prądem elektrycznym oraz posiadających odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne „E”, „D” oraz upoważnienie podstawowe do wykonywania prac na urządzeniach stanowiących własność PGE Dystrybucja S. A.
4. Zgłoszenie konieczności wykonania prac związanych z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury kablowej należy dokonać w siedzibie Rejonu Energetycznego Sieradz, w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 98 na obowiązującym druku (zał. nr 1). W przypadku prac wymagających wyłączenia poszczególnych linii zgłoszenie należy dokonać, w terminie co najmniej 14 dni przed ich wykonaniem, wraz z załączonym do zgłoszenia harmonogramem wyłączeń.
5. Prace związane z wykonaniem niwelacji i późniejszego utwardzania terenu bezpośrednio nad trasą kabli i w jej pobliżu, należy wykonać ręcznie pod nadzorem uprawnionych służb Rejonu Energetycznego Sieradz.
6. Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu przez Rejon Energetyczny Sieradz. Dowodem ich zakończenia i prawidłowości ich wykonania będzie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę robót, jak i uprawnionego przedstawiciela Rejonu Energetycznego Sieradz,

protokół z odbioru robót ulegających zakryciu wraz z załączonym do niego rysunkiem z przekrojem poprzecznym z opisanymi głębokościami poszczególnych warstw w stosunku do istniejącego kabla.

7. Po zakończeniu całości inwestycji do siedziby Rejonu Energetycznego Sieradz należy dostarczyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych prac z naniesionymi miejscami lokalizacji rur osłonowych.

W przypadku uwag lub wątpliwości w sprawie pisma prosimy kontaktować się z pracownikiem Wydziału Majątku Sieciowego Panem Michałem Zychowiczem pod numerem telefonu (42) 240 33 31 lub drogą mailową: michal.zychowicz@pgedystrybucja.pl.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Sieradz
Dyrektor
Jadwiga Karolczak

Tajemnica przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S. A.

Adres do korespondencji:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Sieradz
98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98

Załączniki:

1. Uzgodniony plan zagospodarowania terenu – 1 egz.
2. Zgłoszenie konieczności wykonania robót przy urządzeniach elektroenergetycznych wraz z wykazem pracowników – 1 egz.

Do wiadomości:

1. RM a/a

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź informuje, iż z dniem 01 lipca 2017 roku nastąpiło formalne połączenie obu łódzkich Oddziałów Spółki – Oddziału Łódź-Miasto i Oddziału Łódź-Teren – w jedną jednostkę organizacyjną: Oddział Łódź.

Siedziba Oddziału Łódź pozostaje pod dotychczasowym adresem: 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58.