

Informacja

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 960)

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

podaje do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego za pośrednictwem projektowanego urządzenia wodnego – wylotu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 112, obręb 0014, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie, w ilości:

$$Q_{\max/s} = 0,00017 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{śr}/\text{doba}} = 5,00 \text{ m}^3/\text{doba},$$

$$Q_{\text{dop}/\text{rok}} = 1250 \text{ m}^3/\text{rok}.$$

o najwyższych dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń:

- BZT₅ – 25 mg O₂/dm³,
- ChZT_{cr} – 125mg O₂/dm³,
- Zawiesina ogólna – 35 mg/dm³.

Informacji i wyjaśnień w powyższej sprawie udziela Zarząd Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, Plac Wojewódzki 7 (w godzinach 8⁰⁰ -15⁰⁰, od poniedziałku do piątku, tel. 43 6554162).

Informację należy umieścić na tablicach ogłoszeń w dniu otrzymania pisma na okres 7 dni.

Dyrektor

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/

Wg rozdzielnika:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wróblew. Proszę o umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 7 dni, a następnie niezwłocznie przekazanie do Działu Zgód Wodnoprawnych PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu wraz z adnotacją o wywieszeniu informacji.
2. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Sieradzu.
3. BIP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
4. ZUZ a/a.